



1. Кабелна линия от съществуващото електромерно табло за УО до ново табло за УО да се изпълни с кабел СБТ 4х25.
2. Кабелните линии след новото табло за УО са тип СБТ 4х16.

Осигуровителна компания	ЧАСТ	Име и фамилия	Подпис
	ПЪТНА	инж. Йордан Прашанов	
	ГЕОДЕЗИЯ	инж. Никола Доцев	
	ПЕЗУТ	инж. Георги Петров	
	ОД и ВОД	инж. Николай Терзиев	
	ЕЛЕКТРИЧЕСКА	инж. Георги Георгиев	
	ОТВОЛЯВАНЕ	инж. Миглена Караилева	



ОБЪЕКТ:	БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ж.к. "ДРУЖБА", град КРУМОВГРАД	02/2019 ЧЕРТЕЖ No 2/13
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРИЧЕСКА	
СЪДЪРЖАНИЕ:	ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА	