



ОБЩИНА КРУМОВГРАД MUNICIPALITY OF KRUMOVGRAD

6900 Крумовград пл. „България“ № 5
центра: +359 3641/20-10, 20-11; факс: 70-24; e-mail: minkrum@abv.bg

ДО
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Изх. № 91-00-26
27.03.2020
КРУМОВГРАД
Област Кърджали

РАЗЯСНЕНИЯ

по реда на чл. 180, ал. 1 от ЗОП

Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 19/26.03.2020 г. по условията на обществена поръчка с предмет: *Изпълнение на СМР за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П. Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград“* с уникален номер на поръчката в РОП в АОП 00467-2020-0003, на основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП давам следното разяснение:

Въпрос:

„Във връзка с горепосочената обществена поръчка, установихме, че в количествената сметка, част В2: Топлоизолация на покрив, вкл. съпътстващи СМР, има несъответствия за количествата СМР на ниско тяло, а именно по т. 7, 8, 9 – количеството е 825.58 м², което според нас е невъзможно да бъде толкова:

| | | | |
|---|---|----------------|--------|
| 7 | Почистване на покрив над ниското тяло, покрита с хидроизолация от битумнополимерна мушама с минерална посипка | м ² | 825,58 |
| 8 | Д-ка и м-ж на ТИС тип XPS, $\delta=10$ см и с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,033$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху покривната повърхност над ниското тяло | м ² | 825,58 |
| 9 | Полагане на арм. циментова замазка с $d=4$ см над положена ТИ-XPS в/у покривната повърхност над ниското тяло | м ² | 825,58 |

А хидроизолационните работи по т. 11 и 12 са 41.37 м², което предполагаме, че е вярното количество и за горните позиции:

| | | | |
|----|---|----------------|-------|
| 11 | Полагане на битумен грунд - 2 слоя върху ниското тяло/над изсъхнала арм. цим. замазка / | м ² | 41,37 |
| 12 | Полагане на 2 пласта хидроизолация от битумно-полимерна мушама с APP полимер, като последния пласт е с мин. посипка с тегло 4,5 kg/m ² върху покрив над ниското тяло | м ² | 41,37 |

Моля да отговорите какви трябва да бъдат количествата по т. 7, 8, 9 от част „В2: Топлоизолация на покрив, вкл. съпътстващи СМР“ на КСС.“.

Отговор:

В образеца на количествено-стойностната сметка за обекта в част В2: Топлоизолация на покрив, вкл. съпътстващи СМР, за количествата СМР на ниско тяло, т. 7, 8, 9 – посоченото количество 825.58 м² е грешно, в следствие на допуснатата от проектанта техническа грешка. Предвид направената констатация и след уточняване на допуснатото несъответствие с проектанта, в качеството си на Възложител ще предприема необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки за отстраняване на грешката в законоустановения срок.

Възложител:.....

/Себихан Мехмед/

Кмет на Община Крумовград

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1