

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Водопровод:

Тръбите и фасонните части /фитинги/ следва да са от полиетилен висока плътност PE 100 за питейно-битово водоснабдяване за работно налягане PN 10 с диаметър от DN 90.

Тръбите и фасонните части трябва да отговарят на Европейските и Български стандарти за качество, за влагане в строителството; бъдат придружени от съответните сертификати. Необходимо е да бъдат с надеждна маркировка, съгласно изискванията на стандарта.

Всички тръби трябва да имат пластмасови капачки, поставени върху двата края на тръбата, за да предотвратяват навлизането на замърсители. Преди поставяне на капачките производителят трябва да премахне всички стружки и остатъчни материали.

Фасонните части да бъдат за тръби от ПЕВП 100 за работно налягане PN 10 atm.

2. Канализация:

Тръбите следва са гофрирани полиетиленови тръби и фасонни части за канализация SN 4 или SN 8 с диаметри от DN 315 до DN 500 включително.

Тръбите и фасонните части трябва да отговарят на Европейските и Български стандарти за качество, за влагане в строителството; бъдат придружени от съответните сертификати. Необходимо е да бъдат с надеждна маркировка, съгласно изискванията на стандарта. Тръби да бъдат за комплект - тръба с муфа и уплътнители.

Изготвил:


/инж.Мирян Първанов/