РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	село Багрилци, махалите: „Орел", „Чучулига, „Стеблово" и „Багрилци", община Крумовград, област Кърджали
Цел на заявеното водовземане	**Обществено питейно-битово водоснабдяване**
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000PtPg049 „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс"
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж" и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район", заявление с вх. № РР-01-323/15.12.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000PtPg049 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000PtPg049 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 60,0м, изграден от PVC тръбно-филтърна колона с диаметър ∅114мм. Водоприемната част е разположена в интервалите 6,0-17,0 и 20,0-58,0м. В затръбното пространство в интервала 0,0-6,0м е изпълнен циментов тампонаж, а в интервала 6,0-60,0м е поставена гравийна обсипка. В

	интервала 58,0-60,0м, кладенеца завършва с глуха тръба-утайник.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията **ЕКАТТЕ**	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 02141.11.651, по КККР на с. Багрилци, община Крумовград, област Кърджали. Тръбен кладенец ТК - кота терен 519,50 м N 41° 28' 38,816" E 25° 46' 49,008"-Координатна система WGS84 X 4528933.417 Y 9446190.365-Координатна система 1970г. 02141
Заявено водно количество за водовземане	$Q_{пр.ср.ден.}$ = 0,44 л/с. $Q_{макс.}$ = 0,55 л/с. (до 0,8д.) $Q_{год.}$ = 13797,0 $м^3$/г. $S_{макс.доп.}$ = 11,3 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ГЕОРГИ ВЕЛЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"